

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**ГУ МЧС России по Свердловской области**  
620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84 тел. 8(343)346-12-60

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

**ГУ МЧС России по Свердловской области**  
620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84 тел. 8(343)346-10-54 oitp-undso@mail.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО «г. Екатеринбург» УНД и ПР**

**ГУ МЧС России по Свердловской области**

620049, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8 тел. 362-42 -52 tond-ekaterinburg@mail.ru

г. Екатеринбург

« 18 » апреля 20 17 г.

10 ч. 00 мин.

(время составления акта)

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № \_\_\_\_\_**

Государственным инспектором по пожарному надзору г.Екатеринбурга Исаевым И.О.

(фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего обследование)

В период с 11 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. «12» апреля 2017г. с 09 ч. 00 мин. по 10 ч. 00 мин. «18» апреля 2017г. проведено обследование документов, объекта заявителя здание Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №125 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)  
расположенного по адресу: 620107, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Гражданская, д.4А, совместно с заведующим Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №125 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» Тушковой Натальей Александровной.

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Отдельно стоящее 2-х этажное здание с прилегающей территорией. Функциональное назначение объекта – Ф  
1.1. Отопление – центральное водяное, вентиляция – естественная, принудительная, электроснабжение 220/380 В.  
Здание II степени огнестойкости, самонесущие стены - кирпич, перекрытия – железобетонные плиты. Помещения в полном объеме оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации, которая на момент проверки находилась в рабочем состоянии, режимные мероприятия выполняются в полном объеме  
(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия

2) в ходе обследования установлено: нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено

С Актом обследования ознакомлен (а):

Закрутоцкий Тушкова Н.А.  
(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись) фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

« 18 » апреля 2017г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил (а):

Закрутоцкий Тушкова Н.А.  
(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись) фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

**Вывод по результатам обследования:**

Объект: здание Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №125 открытого акционерного общества «Российские железные дороги» соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности

Обследование проводили:

Государственный инспектор г.Екатеринбурга  
по пожарному надзору Исаев И.О.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«18» апреля 2017г.

