

ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 125 ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

АКТ

осмотра состояния помещений, территории по пожарной безопасности

Ноябрь 2023г.

Комиссия в составе: Папулов А.Р.- ответственный по обеспечению пожарной безопасности, заместитель заведующего по АХР

Крылова Е.В.. – старший воспитатель,

Арефьева Н.Ю. –музыкальный руководитель

провела внеплановый осмотр противопожарного состояния помещений

В результате осмотра установлено:

помещение	Наличие перечня бытовых электроприборов с указанием мощности (есть/нет)	Наличие номеров телефонов экстренного вызова при пожаре и ЧС (есть/нет)	Свободный доступ к эвакуационным выходам(да/нет)	Наличие инструкции по эксплуатации бытового электрооборудования (имеется/нет)	Соответствие подвального помещения противопожарным требованиям(да/нет)	Наличие знаков на пути эвакуации (есть/нет)	Захламленность компьютерного. Оборудования. (да/нет)	Оборудование первичными средствами пожаротушения, работоспособность(есть/нет)	Работоспособность средств пожарной автоматики, внутреннего водопровода (есть/нет)	Наличие табличек с ответственными за ПБ в помещениях (есть/нет)
Группа № 1	есть	есть	да	имеется		есть	—	—	есть	есть
Группа № 2	есть	есть	да	имеется		есть	—	—	есть	есть
Группа №3	есть	есть	да	имеется		есть	нет	—	есть	есть
Группа № 4	есть	есть	да	имеется		есть	—	—	есть	есть
Группа № 5	есть	есть	да	имеется		есть	нет	—	есть	есть
Группа № 6	есть	есть	да	имеется		есть	—	—	есть	есть
Группа № 7	есть	есть	да	имеется		есть	—	—	есть	есть
Медицинский блок	есть	есть	да	имеется		есть	нет	—	есть	есть
Бухгалтерия	есть	есть	да	имеется		—	нет	—	есть	есть
Музыкальный зал	есть	есть	да	имеется		есть	нет	—	есть	есть
Метод.кабинет	есть	есть	да	имеется		—	нет	есть	есть	есть
Кабинет зам.заведующего по АХР	есть	есть	да	имеется		—	нет	есть	есть	есть
Сенсорная комната	есть	есть	да	имеется		есть	—	—	есть	есть

	есть	есть	да	имеется		есть	—	есть	есть	есть
Кабинет заведующего	есть	есть	да	имеется		есть	нет	—	есть	есть
Прачечная	есть	есть	да	имеется		есть	—	есть	есть	есть
Склад продуктовый	есть	есть	да	имеется		есть	—	есть	есть	есть

Заключение: 1. Акт работоспособности АПС от

2. Количество огнетушителей - 11, последняя проверка - 23.01.2023

3. Дата проведения инструктажа «О подготовке к летнему пожароопасному периоду» 06.04.2023
количество проинструктированных-- 31.

Подписи членов комиссии:

Папулов А.Р.

Крылова Е.В.

Арефьева А.М.


